PROZON

FICHE TECHNIQUE

CITERNE INCENDIE 30 M3 ACIER
Référence : 13201



RESUME

Réserve incendie 30 m3 robuste réalisée en acier galvanisé avec liner PVC armé haute résistance. Livrée en kit prêt à monter, elle allie faible emprise au sol, durabilité et facilité d'installation.

Dispositif d'aspiration hors gel avec poteau bleu. Conforme aux réglementations RNDECI et RDDECI.

Volume utile : de 30 à 35 m3 selon la hauteur sélectionnée

Les points forts :

- Respect les exigences DSIS et RNDECI
- Durabilité
- Installation rapide
- Gain de place - faible emprise au sol
- Protection hors gel du dispositif d'aspiration
- Fabrication française et garantie 7 ans (tôle et liner) et 2 ans (équipements)

Retrouvez l'ensemble de nos réserves incendie en acier galvanisé pour protéger durablement vos installations des incendies.



DECLINAISONS

Hauteur
1,72 m
2,54 m
3,38 m
4,22 m

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour une citerne incendie 30m3 en acier galva ?

Opter pour une citerne incendie 30 m3 en acier galvanisé, c’est choisir une solution compacte, performante et durable pour la lutte contre les incendies. Conçue spécialement comme réserve incendie, elle joue un rôle essentiel dans la prévention et la gestion des sinistres en garantissant un volume d’eau conséquent tout en optimisant l’espace disponible. Grâce à sa faible emprise au sol et à ses différentes combinaisons de hauteurs et de diamètres, elle s’adapte parfaitement aux zones où l’espace est limité, tout en maximisant le stockage.

Fabriquée en France avec un acier galvanisé de qualité supérieure et équipée d’un liner en PVC armé très résistant, cette citerne offre une excellente résistance aux intempéries et au vandalisme, assurant ainsi une longue durée de vie et un entretien minimal.

Elle dispose d'une garantie de 7 ans sur le liner et la tôle, et de 2 ans sur les équipements, ce qui représente un investissement fiable et pérenne pour les professionnels. Sa conception robuste et sa facilité de mise en place en font une solution idéale pour sécuriser efficacement vos installations tout en économisant de l’espace.

Elle est livrée en kit prêt à monter, avec une notice de pose détaillée, ce qui rend son installation simple et rapide, même sur des sites contraints.

Enfin, comme toute notre gamme de réserve incendie en acier, elle est spécialement conçue pour assurer le service en eau selon l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie (RNDECI).

"Tous les dispositifs retenus doivent présenter une pérennité dans le temps et l'espace. Les points d'eau incendie ne doivent pas offrir une disponibilité hasardeuse. L'efficacité des points d'eau incendie ne doit pas être réduite ou annihilée par les conditions météorologiques. La prise d'eau doit être maintenue hors gel en tout temps".

Ce règlement qui est rédigé par le SDIS, et arrêté par le Préfet de département, est la clef de voûte de la nouvelle réglementation de la DECI. Il permet de fixer des solutions adaptées aux risques à défendre, en prenant en compte les moyens et les techniques des SDIS ainsi que leurs évolutions. Il est ainsi cohérent avec le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR). Il est complémentaire au règlement opérationnel du SDIS. Nous vous conseillons de consulter le RDDECI de votre département pour choisir le bon dispositif.

Cette réserve existe aussi dans de plus grand volume avec notamment la réserve incendie 120 m3 en acier ou en plus petit volume avec la réserve incendie 60m3 en acier.

Caractéristiques de la réserve incendie 30m3 en acier

- Volume Cuve : 30 m3
- Volume utile :
  - Hauteur 1,72 m - 30 m3
  - Hauteur : 2,54 m - 35 m3
  - Hauteur : 3,38 m - 31 m3
  - Hauteur : 4,22 m - 30 m3
- Dimensions :
  - H 1,72 m x Diamètre 5,1 m
  - H 2,54 m x Diamètre 4,4 m
  - H 3,38 m x Diamètre 3,55 m
  - H 4,22 m x Diamètre 3,1 m
- Matières :

    - Structure : Tôles ondulées en acier galvanisé Magnelis
    - Revêtement intérieur : Étanchéité par Liner en PVC armé en tissu composite 850 g/m2
- Équipements inclus :
    - Trop plein et remplissage en partie haute :
        - Remplissage DN50 (Cloison en inox et coude PVC) / Remplissage DN50 M2'' boulonné et coude PVC DN50 F2''
        - Trop plein inox DN100 boulonné et coude PVC
        - Bride de fond : bloc bride inox F4" boulonné, crépine Inox, Manchon PVC-P 110 x 4'' (raccordement tuyauterie enterrée à coller)
    - Dispositif d'aspiration hors gel normalisé : Poteau incendie bleu AVK NF-S62-250 (prise sur le fond - hors gel) raccord symétrique sans tenons avec verrou pour faciliter le raccordement des pompiers, brides et contre brides inox boulonnées en 8 points pour assurer une étanchéité parfaite de la citerne. Nos lignes d'aspiration avec poteau bleu sont compatibles avec un assemblage collé ou électro soudé.
    - Couverture : Bâche tendue microperforée
    - Tapis de sol
    - Équerres de fixation au sol
- Conditions d'utilisation :
    - Réserve incendie pour l'alimentation rapide des pompiers en eau
    - Installation selon les prescriptions du RDDECI départemental et SDIS
- Réglementation :
    - Conforme aux exigences réglementaires (SDIS et RNDECI) en matière de sécurité incendie
    - Conforme à l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie (RNDECI)

NB : Il vous appartient de valider auprès du SDIS le type et le nombre de prise d’eau pompier à prévoir sur votre citerne ainsi que l’espacement requis entre ces derniers. En général, il faut prévoir 1 prise d’eau pompier DN100 par tranche de 120 m3 entamée.