PROZON

FICHE TECHNIQUE

CITERNE INCENDIE 240 M3 ACIER
Référence : 13204



RESUME

Réserve incendie 240 m3 robuste et fiable en acier galvanisé avec liner PVC armé haute résistance.

Volume utile : de 241 à 274 m3 selon la hauteur sélectionnée

Les points forts :

- Kit complet prêt à poser
- Adaptée aux conditions climatiques extrêmes
- Respect des exigences DSIS et RNDECI
- 2 systèmes d'aspiration hors gel avec poteaux incendie normalisés
- Trop plein inox DN100, remplissage DN50
- Garantie 7 ans (tôle et liner) et 2 ans (équipements)
- Fabrication et conception française
- Large choix de diamètres - Maximisation du stockage

Retrouvez l'ensemble de nos citernes incendie en acier ainsi que nos réserves incendie souple.













DECLINAISONS

Hauteur
2,54 m
3,38 m
4,22 m

DESCRIPTION

Une solution de protection des grandes infrastructures

Pour les sites où la disponibilité en eau doit être importante afin de lutter contre des sinistres majeurs, la citerne à incendie 240 m3 en acier est idéale, elle allie la puissance d'une grande capacité et la fiabilité d'une fabrication française. Elle est conforme au RNDECI et au règlement opérationnel du SDIS.

Elle est conçue pour les zones industrielles de grande envergure, les plateformes logistiques, les infrastructures sensibles ou les communes qui veulent mutualiser un point d’eau stratégique.

Fabriquée en France, avec acier galvanisé Magnelis et liner PVC armé, elle offre robustesse, résistance et longévité. C'est aussi la solution idéale pour les professionnels cherchant une réserve incendie de grande capacité avec le besoin de maximiser le stockage d’eau et de limiter l’emprise au sol.

Découvrez aussi la réserve incendie citerne en acier 120m3, le modèle le plus installé.

Caractéristiques de la citerne incendie 240m3 en acier

- Volume Cuve : 240 m3
- Volume utile :
  - Hauteur : 2,54 m - 250 m3
  - Hauteur : 3,38 m - 274 m3
  - Hauteur : 4,22 m - 241 m3
- Dimensions :
  - H 2,54 m x Diamètre 12,32 m
  - H 3,38 m x Diamètre 10,56 m
  - H 4,22 m x Diamètre 8,8 m
- Matières :
  - Structure : Tôles ondulées en acier galvanisé Magnelis

- Revêtement intérieur : Étanchéité par Liner en PVC armé en tissu composite 850 g/m2

- Équipements inclus :
  - Trop plein et remplissage en partie haute :
    - Remplissage DN50 (Cloison en inox et coude PVC) / Remplissage DN50 M2'' boulonné et coude PVC DN50 F2''
    - Trop plein inox DN100 boulonné et coude PVC
    - Bride de fond : bloc bride inox F4" boulonné, crépine Inox, Manchon PVC-P 110 x 4'' (raccordement tuyauterie enterrée à coller)
  - Dispositif d'aspiration hors gel normalisé : 2 x Poteaux incendie bleus AVK NF-S62-250 (prise sur le fond - hors gel) raccord symétrique sans tenons avec verrou pour faciliter le raccordement des pompiers, brides et contre brides inox boulonnées en 8 points pour assurer une étanchéité parfaite de la citerne. Nos lignes d'aspiration avec poteau bleu sont compatibles avec un assemblage collé ou électro soudé.
  - Couverture : Bâche tendue microperforée
  - Tapis de sol
  - Équerres de fixation au sol
- Conditions d'utilisation :
  - Réserve incendie pour l'alimentation rapide des pompiers en eau
  - Installation selon les prescriptions du RDDECI départemental et SDIS
- Réglementation :
  - Conforme aux exigences réglementaires (SDIS et RNDECI) en matière de sécurité incendie
  - Conforme à l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie (RNDECI)

Il vous appartient de valider auprès du SDIS le type et le nombre de prise d’eau pompier à prévoir sur votre citerne ainsi

que l’espacement requis entre ces derniers. En général, il faut prévoir 1 prise d’eau pompier DN100 par tranche de 120 m3 entamée.